

9. melléklet: A kutak vízjogi fennmaradási engedélyezéséhez szükséges, utólagosan elvégzendő kútvizsgálati mérések köre az adott víztípust (**talajvíz, parti szűrésű víz**) igénybevevő vízkivételi mű esetén a kitermelt vízmennyiség és az engedélyező hatóság függvényében.

Vízkészlet jellege: **TALAJVÍZ ÉS PARTI SZÜRÉSŰ VÍZ**

engedélyező hatóság	vízügyi hatóság	jegyző	vízügyi hatóság		
évi átlagban kitermelt vízmennyiség (m ³ /nap)	0 (figyelőkút)	≤1,5	≤1,5	1,5-10	>10
méréstípus					
csővezet belső átmérő és talpmélység	K/5	K	K	K	K
gyűrűstér vizsgálat	K/5	—	—	—	K
szűrőhely ellenőrzés (elektromos vagy akusztikus módszer, illetve kamera)	K/5	—	A	A	K
természetes gamma	K/5	A	A	A	K
indukciós ellenállás **	A/5	A	A	A	A
mágneses szuszceptibilitás ***	A/5	A	A	A	A
áramlás és hőmérséklet (folyamatos mérés)	K/5	—	—	—	K
kapacitásmérés (mérendő hozamlépcsők száma)	K/5 (1-2)	K (1)	K (1)	K (1)	K (3)
visszatöltődés mérés	K/5	—	—	—	K
vízmintavétel + laborvizsgálat ****	K/5	A/K	A/K	A/K	K
gázszeparálás + laborvizsgálat	—	—	—	—	—

Megjegyzések:

- A táblázatban az „A” az ajánlott, a „K” a kötelező jelleggel elvégzendő méréseket jelenti.
- „A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről” szóló 101/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet csak a 30 méternél mélyebb kutakra vonatkozóan foglalja össze az elvégzendő mélyfúrás geofizikai és

kútvizsgálati mérések körét. A talajvízre és parti szűrésű vízre telepített kutak esetében az elvégzendő vizsgálatok körét a kútállapot alapos megismerése és a kútadatlap kitöltése célzattal a jelen segédletben dolgoztuk ki.

- Figyelőkút csoport esetében a feltüntetett méréseket minden 5 kútból 1-ben kell csak elvégezni.
- ** Az indukciós mérést a műanyag csövezésű kutakban az elektromos ellenállásmérés pótlására lehet elvégezni a harántolt rétegsor megismerése céljából.
- *** A mágneses szuszceptibilitás mérés az eltakart acél béléscső felderítésére alkalmas.
- **** A vízminőséget illetően a legtöbb esetben elegendő az általános vízkémiai alkotók vizsgálata. Ivóvíz minőséget igénylő vízigény kielégítése esetén azonban a vizsgálat körének kiszélesítése, az akkreditált mintavétel és a víz bakteriológiai vizsgálata is megkövetelt.